

**Федеральное государственное учреждение**

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

*Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7*

*Телефон / факс: 709-77-56*

*ИНН 7722136074 / КПП 772201001*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 206-05-ЭЭ

дата 15.05.2012

На основании заявления (№, дата)

**Организация-изготовитель:**

ООО "Вольф Бавария"

Адрес: РФ, 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29

**Организация-получатель:**

ООО "Вольф Бавария"

Адрес: РФ, 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29

**Наименование продукции:**

Панели многослойные звукоизоляционные «PHONESTAR»

**Изготовлена в соответствии:**

ТУ 5767-001-68058407-2010

**Перечень документов, предоставленных на экспертизу:**

ТУ 5767-001-68058407-2010, макеты этикеток, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 081-05-А от "10" мая 2012 г.



### Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Аммиак, мг/м <sup>3</sup>	0,021	0,04
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,003
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	0,02	0,5
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,01
Фосфорный ангидрид, мг/м <sup>3</sup>	0,0015	0,05
Диоксид серы, мг/м <sup>3</sup>	0,003	0,05
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	4	15
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) с погрешностью соответствует первому классу строительных материалов, Бк/кг	119,2	370

### Состав:

продукты целлюлозно-бумажного производства, минеральная смесь

### Область применения:

предназначаются для внутренних поверхностей стен, пола, перегородок, перекрытий и потолков для звукоизоляции внутренних и внешних перегородок, потолков, пола зданий и сооружений.

### Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

### Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Панели многослойные звукоизоляционные «PHONESTAR»

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (Гл. II разд. 6, п. 3.1, 3.4, 3.8, пр. 6.1, разд. 11).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров