

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ СТЕКЛА»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СТЕКЛО»**

*111024, Москва, ул. Душинская, д. 7*  
*тел. (495) 361-15-02, 363-96-87; факс (495) 363-96-88; e-mail: ic.steklo@mail.ru*



**Аккредитована Федеральным Агентством  
по техническому регулированию и метрологии**  
**Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СТ07**

**ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 05-2012 от 01.03. 2012 г.

**Наименование продукции:** стекло многослойное шумозащитное Stratophone на соответствие требованиям ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия», СТО 11765852-07-2011 «Стекло строительное многослойное. Технические условия», код ОКП 59 2330

**Предъявитель образцов для испытаний:** ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», Россия, 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.11

**Описание образцов:** два листа стекла листового по СТО 11765852-01-2011 номинальной толщиной по 4,0 мм, соединенных специальной акустической поливинилбутиральной пленкой

**Дата получения образцов:** 01.02.2012 г., протокол приемки образцов № 08-2012 от 01 февраля 2012 г.


**Наименование документов, регламентирующих требования к качеству продукции:** ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия» пункт 4.1.6 и СТО 11765852-07-2011 «Стекло строительное многослойное. Технические условия» пункт 5.1.5 2 (далее НД)

**Вид испытаний:** испытание падающим мягким телом (мешком) массой 45 кг с высоты 2000 мм

**Методики испытаний:** ГОСТ 30826-2001 и СТО 11765852-07-2011

**Результаты испытаний:** представлены в таблице

Таблица

| Маркировка<br>ИЛ «Стекло» | Атакуемая<br>сторона | Высота паде-<br>ния, мм | Результат<br>удара  | Примечание                               |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|
| Stratophone-1             | стекло               | 2000±50                 | выдержал  | соответствует классу за-<br>щиты СМ 4 НД |
| Stratophone-2             | стекло               | 2000±50                 | выдержал  | соответствует классу за-<br>щиты СМ 4 НД |
| Stratophone-3             | стекло               | 2000±50                 | выдержал  | Соответствует классу за-<br>щиты СМ 4 НД |
| Испытатель                |                      |                         |  | О.А. Емельянова                          |

**Заключение:** Образцы №№ 1, 2 и 3 стекла шумозащитного многослойного Stratophone соответствуют требованиям к классу защиты СМ 4 ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия» и СТО 11765852-07-2011 «Стекло строительное многослойное. Технические условия»

Руководитель ИЛ «Стекло»



 А.Г. Чесноков